

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE - Wzór

Numer dokumentu: CE/EKS/2025/074

Data wystawienia: 16.07.2025

Miejsce wystawienia: Poznań, Polska



ENERGEKS

info@energeks.com
<https://energeks.pl/>

1. Producent urządzenia:

Energeks | Transformatory Sp. z o.o.

NIP: 783 186 78 05

REGON: 523 599 986

ul. Świętego Marcina 29/8 | 61-806 Poznań

2. Dane identyfikujące produkt:

Nazwa produktu: Transformator olejowy trójfazowy SN/nn

Typ / model: MarkoEco2 1000/15.75/420/Dyn5

Numer fabryczny / seryjny: EKS-23-1000-015-042

3. Przedmiot niniejszej deklaracji:

Deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność, że produkt wskazany powyżej jest zgodny z wymaganiami odpowiednich przepisów Unii Europejskiej:

- Dyrektywa 2014/35/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w określonych granicach napięcia (tzw. LVD – Low Voltage Directive),
- Dyrektywa 2014/30/UE – w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (tzw. EMC Directive),
- Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS II) – w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4. Zharmonizowane normy techniczne, według których dokonano oceny zgodności:

PN-EN 60076-1:2022-03 – Transformatory energetyczne – Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 60076-11:2019-01 – Transformatory energetyczne – Część 11: Transformatory suche

PN-EN 50588-1:2016-04 – Klasyfikacja efektywności energetycznej transformatorów dystrybucyjnych

PN-EN 60296:2021-12 – Ciecze izolacyjne – Nowe oleje mineralne dla transformatorów

PN-EN 61000-6-2:2017-11 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność

PN-EN 61000-6-4:2019-04 – Emisja zakłóceń w środowisku przemysłowym

5. Jednostka oceniająca zgodność:

Proces oceny zgodności przeprowadzono zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy LVD oraz zgodnie z wewnętrzną kontrolą produkcji (moduł A).

6. Osoba upoważniona do podpisania deklaracji w imieniu producenta:

Imię i nazwisko: mgr inż. Jan Kowalski

Stanowisko: Dyrektor Techniczny

Podpis: (odręczny lub cyfrowy)

Data: 16.07.2025

Załączniki: Zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia, Karta katalogowa MarkoEco2 1000/15.75/420/Dyn5, Protokół badań fabrycznych (test rutynowy), Schemat układu zacisków SN i nn

UWAGA: Niniejszy dokument należy przechowywać w dokumentacji obiektowej przez cały okres eksploatacji transformatora i okazywać na żądanie organów nadzoru lub operatora systemu dystrybucyjnego.